

## PS - 03 PİSUVAR ARA BLMESİ

### - teknik şartname

1. Tm imalatlar; şartnameye, imalatının yazılı aıklamalarına ve imalat izimleri detaylarına uygun olarak yapılmalıdır.
2. Kullanılacak olan tm kompakt laminat plakalar, TS EN 438-4 standartlarına uygunluk belgeli olacaktır.
3. **Kompakt laminat tablalar**, 12 mm kalınlığında, suya, izilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici zelliğe sahip, ift yzeyi dekorlu HPL kompakt laminat levhalardan retilecektir.
4. Panerlerin duvar baėlantısı paslanmaz malzemeden " U profil " ile saėlanacaktır.
5. Malzeme bařlıėı altında belirtilen malzemeler proje ve detaylarında nitelik, zellik ve detaylara gre atlye veya fabrika şartlarında hazırlanacaktır.
6. Blme panel kenarlarında, kompakt malzemeye zel olan siyah kesit grnecektir.
7. Blme panel kenarlarında, kompakt malzemeye zel olan siyah kesit grnecektir.
8. Kullanılan tm baėlantı vidaları, **304 kalite paslanmaz elik** malzemeden olacaktır.
9. Kompakt laminat panel kenarları ve aıkta kalan yerleri, oval kenarlı freze bıaėından geirilerek kenarların oval, przsz bir siyah renkte olması saėlanacaktır.